



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-9101DN0571

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Vertreiber <i>distributor</i>	CONEL GmbH Margot-Kalinke-Straße 9, D-80939 München
Produktart <i>product category</i>	Geräte und Anlagen zur Behandlung von Trinkwasser: Dosiergerät (9101)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Dosiersystem in der Trinkwasserinstallation
Modell <i>model</i>	Clear Pro Dos Conel
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 1-0086/21 T01 vom 10.10.2022 (TZW) UBA-Leitlinie/BWGL: Z-339033-21-Hy220 vom 29.01.2021 (WHY)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 14812 (01.09.2007) DIN 19635-100 (01.02.2008) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (11.01.2023) UBA KTW-BWGL (07.03.2022) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	10.10.2027 / 23-0409-WNR



70208/04-A-DE

24.08.2023 GI B-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

W. F. L.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Clear Pro Dos Conel	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20	
Clear Pro Dos Conel	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 25	
Clear Pro Dos Conel	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 32	

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
NW-6312AS2269	Einsteckrückflussverhinderer	OF, OD, OV, NV, CV, SYR/OF10, OF10-EPDM, OV10	NEOPERL GmbH
HW-1002CU0499	Bauteile aus Kunststoffen, Produktgruppe P1	Ausrüstungsgegenstände aus Ultraform N2320 Aqua AT natur/Ausrüstungsgegenstände aus Ultraform N2320 Aqua AT natur	Hans Sasserath GmbH & Co. KG

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

nur in Verbindung mit den Dosierchemikalien: Conel DL1 & Conel DL2
Anschlüsse: Verschraubung 3/4"; 1"; 1 1/4"